






バタフライ弁 点検チェックシート【1/2】

初版

管理番号		点検日	年 月 日
立会者		点検者	
設置場所(住所)		前回の点検日	年 月 日
呼び径	φ mm	開閉方向 (キャップ式の場合) ※ハンドル式の開閉方向は表示による。	左回り開き・右回り開き  
面間寸法	L= mm		
バタフライ弁の種類	手動: キャップ・ハンドル 電動・その他		
フランジ規格	7.5K・10K・16K		
製造業者 <sup>(注1)</sup>		弁開度	全開・全閉・中間( )%
製造年 <sup>(注2)</sup>			

No.	点検項目	点検内容	点検結果	処置が必要な場合
1	使用状況	使用流体	浄水・他	
2	使用状況	設置状況	屋外・弁室・他	
3	使用状況	弁室の水没・堆積土砂	有・無	水没対策・土砂撤去
4	外観点検	外面塗装の剥離・錆・腐食の状態	A・B・C	B: 交換計画、C: 交換
		  		
5	外観点検	組立ボルトナットの腐食状態	A・B・C	B: 交換計画、C: 交換
		配管ボルトナットの腐食状態	A・B・C	B: 交換計画、C: 交換
		   ナット: 腐食無    ナット: 腐食中    ナット: 腐食大 ボルト: 腐食無    ボルト: 腐食中    ボルト: 腐食大		
ボルトナットの状態が“C”の場合、破損事故が発生するため以下の点検を行わず、大至急バタフライ弁を交換してください。				
6	外観点検	ボルトナットのゆるみ	有・無	修理
7	外観点検	部品の破損、脱落	有・無	修理
8	外観点検	フランジ部・その他接続部漏水	有・無	修理
9	機能点検	弁からの振動	有・無	原因調査

点検の前に「点検前の注意事項」を確認して安全に注意して作業をおこなってください。

修理又は交換が必要な場合は製造業者に連絡をしてください。

注1) 製造業者はバルブの弁箱に鑄出表示されていますので水道用バルブ便覧の参考資料を参照してください。

注2) 製造年はバルブの弁箱に鑄出表示又はスタンプ表示されています。

駆動操作機の点検について

バタフライ弁の駆動操作機には手動式又は電動式などがあります。

センターキャップ式



ウォームギヤ式



電動式



No.	点検内容	点検結果	処置が必要な場合
1	開度計のよごれ	有・無	清掃
2	ギヤケースの破損	有・無	メーカーへ連絡
3	キャップ軸の曲がり	有・無	メーカーへ連絡
4	グリース・油漏れ	有・無	メーカーへ連絡
5	開閉操作状況（操作軽重、異音など）	良・否	メーカーへ連絡
6	開度計確認（全開・全閉時の指示針位置）		

※操作前に赤水防止対策など、検討・実施が必要です。

・バルブ便覧第5版のP136にも点検項目が記載されています。

・バルブメーカーへ連絡する場合は、仕様銘板を確認してください。

仕様銘板には次の項目が表示されていますので、その内容をお伝えください。

（呼び径，最高許容圧力，最大流速，キャップ又はハンドルの回転数，製造年，製造メーカー，製造番号など）

・電動式の場合、バルブメーカーで実施する点検整備には以下の等級がありますので、

状況に応じた対応が必要になります。

電動操作機の点検整備の等級，対象，点検整備の内容及び点検整備場所

級	対 象	点検整備内容	点検整備場所
A	運転開始より1年を経過したもの。 使用者又はメーカー技術員が実施する。	主として外観，操作回路絶縁を点検する。	現地でバルブに取付けたまま点検する。
B	運転開始より3～5年を経過したもの。 メーカー技術員が実施する。	A級点検内容のほか，制御機構及びギヤ類の点検整備をする。	現地でバルブに取付けたまま点検する。
C	運転開始より7～10年を経過したもの。 メーカー技術員が実施する。	総分解点検整備をする。	バルブより取外し，製作工場又は同程度の設備を有する工場。

※本点検整備内容は一般的な仕様条件を基本とします。（設置場所及び使用頻度により異なります。）

各等級の点検・整備内容の詳細は、バルブ便覧第5版のP167に記載されています。

## 点検前の注意事項

点検の前にこの注意事項をお読みのうえ、安全に作業を行ってください。

- 1) 点検時に弁室に入る場合は必ず酸素濃度を測定するとともに、有毒ガスに注意してください。 弁室内で点検作業を行う場合は換気に気を付けてください。
- 2) バルブの吊り上げ・玉掛けを行う場合は、質量を確認のうえで行い、吊り荷の下には入らないなど安全には十分注意して作業してください。
- 3) 作業を行う時は足場等の安全を確保し、不安定な管の上などでの作業は避けてください。
- 4) バルブの取り外しや分解作業、機能点検を行う際は管内、弁本体内に圧力が残っていないことを確認してください。 補修弁が設置されている弁（空気弁、消火栓）については補修弁を全閉とし、圧力を抜いてください。